

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-08-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2009 i 2010

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn; „Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2009 i 2010” – znak sprawy: RID.271.14.2012 ... składa zapytanie dotyczące treści przedmiaru robót.

Pytanie 1:

Droga gminna Gosprzydowa „Nagórze” w km 0+000 do 0+820 oraz 0+880 do 1+200

1. Przedmiar robót poz. nr 1.009

Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste. (ton-1,6) do rozliczenia przyjęto 2 tony

- w przedmiarze wycenę oparto na katalogu mostowym KNR 2-33/0702-04 zakładającym montaż barier na obiektach mostowych.

PYTANIE: Proszę określić rodzaj i długość montowanych barier sprężystych, rozstaw słupków oraz miejsce montażu: w gruncie korpusu drogowego czy w betonie obiektów drogowych.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć bariery jednostronne drogowe energochłonne o długości 24 m, rozstaw słupków co 4 m, montaż w korpusie drogowym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gnojnik.pl.