

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

### **Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy: Przetargu na budowę Sali gimnastycznej w Lewniowej

1. W celu prawidłowej wyceny proszę udostępnić projekt konstrukcyjny Sali gimnastycznej –w dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy brak projektu konstrukcyjnego Sali gimnastycznej jest jedynie szkoły już istniejącej.
2. Z powodu braku projektu konstrukcyjnego trudno ocenić czy łączniki słupów wypuszczone z ław fundamentowych są prawidłowe –proszę podać ilość prętów ich średnice oraz długość łączników w celu weryfikacji z istniejącymi na budowie. Sprawdzenie poprawności wykonania ma istotny wpływ na wycenę inwestycji.


**Odpowiedź:**

**Pytanie 1:**

W Urzędzie Gminy Gnojnik znajduje się całość dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego

**Pytanie 2:**

Pręt fi 16 żebrowany 8 szt. długości wg normy



Stup S-100 w osi 9 ; przekrój i zbrojenie jak dla  
stupów w osi 10

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.