

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ nr 3**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Kompleksowa odnowa wsi Uszew**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

Ze względu na trzykrotność ceny rury PVC 630 czy jest możliwość zastosować rury K2 typ ciężki na kanalizację burzową, czy należy wycenić zgodnie z kosztorysem ofertowym.

**ODPOWIEDŹ:**

Do wyceny należy przyjąć rury K2

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*Z up. Wójta*  
/-/ Anna Rachwalik