

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w Gnojniku**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający zamiast drewna litego bądź rdzeniowego, które cechuje:

- a. Naturalna skłonność do spękań,
- b. Łatwość powstawania zadziorów i drzazg,
- c. Mniejsza wytrzymałość mechaniczna,

Wymaga zastosowania drewna klejonego z minimum trzech warstw, szlifowanego, malowanego kilku warstwami lakierobejcą, tworzącego gładką powierzchnię bez drzazg i zadziorów?

**Odpowiedź: Należy wycenić elementy z drewna klejonego, minimum trzy warstwy.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy metalowe urządzeń były ocynkowane kąpielowo, ze względu na poprawienie trwałości poprzez zastosowanie technologii ocynkowania, która gwarantuje odpowiednią grubość powłoki zabezpieczającej przed korozją?

**Odpowiedź: Wszystkie elementy metalowe urządzeń mają być ocynkowane metodą kąpielową.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

- a. Karty techniczne urządzeń,
- b. Certyfikaty
- c. Fotografie urządzeń równoważnych (o minimalnych wymiarach A4) najlepiej po kilku miesiącach eksploatacji lub rendery urządzeń jeżeli urządzenie nie zostało wcześniej nigdzie zamontowane w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Należy wycenić urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty. Karty techniczne urządzeń, certyfikaty wraz z ich fotografiami będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający zamiast sklejki, którą cechuje:

- a. Blaknięcie kolorów,
- b. Rozwarstwienie pod wpływem czynników atmosferycznych,
- c. Łamliwość,
- d. Niemożność zmywania zabrudzeń (sprayów, markerów itp.)

Wymaga zastosowania HDPE o grubości nie mniejszej niż 12 mm z uwagi na nie występowanie wyżej wymienionych wad?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast sklejki tworzywa HDPE o grubości nie mniejszej niż 12 mm**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga zamiast kosza drewnianego –kosz metalowy

**Odpowiedź: Należy wycenić kosz drewniany.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.