
Pytania i odpowiedź do zadania pn. „ Budowa kącika rekreacyjno – turystycznego”

Pytania do Zamawiającego:

1. Według Normy PN-EN:1176:2009, PN-EN:1177:2009 zastosowanie dodatkowej nawierzchni amortyzującej upadki przy zjeżdżalniach nie jest wymagane. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu zamontowania nawierzchni elastycznej przy zjeżdżalniach?

ODPOWIEDŹ: NIE

2. Czy Zamawiający dopuści zamontowanie huśtawki wahadłowej podwójnej drewnianej z belką metalową?

ODPOWIEDŹ: TAK

3. W opisie technicznym Zamawiający nie określił z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane urządzenia. Proszę o wskazanie rodzaju, gdyż ma to wpływ na cenę urządzeń.

ODPOWIEDŹ: Dopuszczalny jest materiał typu „klejonka”.

4. Czy Urządzenia mają być montowane na metalowych kotwach?

ODPOWIEDŹ: TAK

5. Czy ślizgi w „baszcie” mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć ślizgi ze stali nierdzewnej.

6. Czy jest możliwość dojazdu ciężkim sprzętem do placu budowy?

ODPOWIEDŹ: TAK

7. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie urządzeń (ławki, huśtawki wagowe, drążek gimnastyczny) równoważnych, wykonanych z materiałów nie gorszych od zaproponowanych przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Dopuszczalne jest zamontowanie urządzeń równoważnych z materiałów nie gorszych niż projektowane lecz gabarytowo nie mniejsze od projektowanych oraz nie większych niż 15%.