

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ – nr 6

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach – Etap II Stan surowy z pokryciem dachowym

PYTANIE 1: W jaki sposób należy usytuować ścianki działowe zaplecza? Dnia 10.04 Zamawiający odpowiedział w pyt. Nr 4: „...ścianki działowe są posadowione na chudym betonie..”. Dnia 20.04 Zamawiający odpowiedział na pyt. Nr 1: „Etap II nie obejmuje wykonania wylewek w chudego betonu”.

ODPOWIEDŹ 1: Chudy beton – wylewki z chudego betonu należy wykonać tylko w obrębie ścianek działowych w zakresie niezbędnym do ich wykonania wraz z niezbędną izolacją poziomą.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.