

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 32 11

Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie
Rejon Dystrybucji Gazu
ul. Starowiejska 7a, 32-800 Brzesko
tel. 14 663 08 85, 14 686 13 00
fax 14 663 16 76 wew. 466
rdg-brzesko@tarnow.ksg.pl

Marek Matyjewicz
PRO-IN-MAT

ul. Kornela Ujejskiego 12
33-100 Tarnów

Wasz znak:

Brzesko, 04.01.2013

Nasz znak: KSGI/RDG159/68d/01/01/2013/14

Dot.: uzgodnienia budowy oczyszczalni ścieków

Rejon Dystrybucji Gazu Brzesko uzgadnia budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na działkach w miejscowościach:

Gosprzydowa: 1149/2, 1083/18, 820/6, 1264, 1149/5, 121/4, 940/1, 137, 1083/17

Lewniowa: 375/1, 132, 117, 133/4, 105/1

Uszew: 95/1,

Gnojniku: 659/13, 951/2, 419, 993/1, 694/1, 220/1, 220/4, 949/1,

Biesiadkach: 347/1, 841, 242/1, 221, 705, 200, 204 i 205, 699,

na warunkach :

1.

- a) Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 14-11-1995 (Dz. U. Nr 139) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, (zgodnie z w/w. Rozporządzeniem przewody, studzienki kanalizacyjne i kolektory kanalizacyjne w przebiegu równoległym do gazociągu zlokalizować zachowując odległość podstawową wynoszącą minimum 1,5 mb.)

- b) skrzyżowania projektowanej kanalizacji z gazociągiem zabezpieczyć zgodnie z normą PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
- c) w miejscach skrzyżowań kanalizacji sanitarnej
- gdy przewody kanalizacji sanitarnej przechodzą nad przyłączem lub siecią gazową, bezwzględnie należy zabezpieczyć gazociąg rurą ochronną zgodnie z PN-91/M-34501,
 - gdy przewody kanalizacji przechodzą pod przyłączem lub siecią gazową, dopuszcza się rozwiązanie zabezpieczenia kanalizacji rurą ochronną,
 - gdy usytuowanie studzienek kanalizacyjnych jest mniejsze od odległości podstawowej to należy zabezpieczyć gazociąg rurą ochronną,
 - sposób montażu rur ochronnych uzgodnić z RDG Brzesko podczas realizacji.
2. Przed przystąpieniem do prac wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.
3. Wszelkie prace w pobliżu sieci gazowej wykonać pod odpłatnym nadzorem RDG Brzesko tel. 66 308 85 wg ustaleń na bieżąco.
4. Przed rozpoczęciem robót zgłosić się do RDG Brzesko celem ustalenia harmonogramu prac. O fakcie rozpoczęcia prac powiadomić RDG Brzesko pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją.
6. Uzgodnienie dotyczy gazociągów średniego ciśnienia.

KIEROWNIK
Rejon: Działalność Gaz. Brzesko

Andrzej Sztydek

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a