

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojnik

PYTANIE 1: Proszę o sprecyzowanie czy w odniesieniu do pkt. 3.1.11 Projektu budowlanego Zamawiający dopuszcza zastosowanie drenażu rurami rozsączającymi.

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drenażu rurami rozsączającymi. Należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.